

Отчет

об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
муниципального образовательного учреждения
Елховоозернской средней общеобразовательной школы
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
в соответствии с распоряжением Средне-Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 02.09.2016 г. №732-ру «О проведении плановой выездной проверки»

№ №	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устране ния	Результат мероприятий, полнота устранения нарушения	Причины не исполнения
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию (ПТЭЭП, п.1.8.1)	Разработать и утвердить инструкцию по учету электроэнергии и ее рациональному использованию	октябрь 2016 г.	Выполнено, 100%	
2	На средствах измерений и учета электрической энергии не составлены паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках (ПТЭЭП, п.2.11.11)	Составить и привести в соответствие журналы о проведении ремонта, калибровке и поверке оборудования	ноябрь 2016 г.	Выполнено, 100%	
3	Отсутствует на средстве учета электрической энергии надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии (ПТЭЭП, п.2.11.13)	Разместить надпись, указывающую на наименование присоединения	октябрь 2016 г.	Выполнено, 100%	

4	Не составлены паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ, п.2.9.11)	Составить паспорта на контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок	ноябрь 2016 г.	Выполнено, 100%	
5	На тепловом щите отсутствует нумерация (ПТЭТЭ, п.2.9.16)	Нанести нумерацию на тепловой щит	октябрь, 2016 г.	Выполнено, 100%	
6	Не на всех датчиках и вторичных приборах нанесены надписи о назначении приборов (ПТЭТЭ, п.2.9.16)	Нанести надписи о назначении приборов на все датчики	октябрь, 2016 г.	Выполнено, 100%	

Директор школы _____ А.Г. Булатов

