



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 10-693-10-16-062-П

**об устранении нарушений законодательства в сфере энергосбережения и энергетической
эффективности**

Ульяновская обл.,
Цильнинский р-н,
с. Елховое Озеро,
ул. Колхозная, д.115
(место проведения проверки)

“ 04 ” октября 20 16 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «04» октября 2016 г. № 10-693-10-16-062-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, Минченко Александр Андреевич – старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзора **предписываю устранить в установленные сроки:**

Кому:

Муниципальному образовательному учреждению Елховоозернская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

Почтовый адрес: 433604, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елховое Озеро, ул. Колхозная, д.115.

Юридический адрес: 433604, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елховое Озеро, ул. Колхозная, д.115.

ИНН: 7322003545

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию	ПТЭЭП, п.1.8.1.	04.12.2016г.
2.	На средства измерений и учета электрической энергии не составлены паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках	ПТЭЭП, п.2.11.11.	04.12.2016г.

3.	Отсутствует на средстве учета электрической энергии надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии	ПТЭЭП, п.2.11.13.	04.12.2016г.
4.	Не составлены паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок	ПТЭТЭ, п.2.9.11.	04.12.2016г.
5.	На тепловом щите отсутствует нумерация.	ПТЭТЭ, п.2.9.16.	04.12.2016г.
6.	Не на всех датчиках и вторичных приборах нанесены надписи о назначении приборов.	ПТЭТЭ, п.2.9.16.	04.12.2016г.

Сокращения наименований Правил и НТД при оформлении предписания

№ п/п	Полное наименование Правил и НТД	Сокращение	Примечание
1	2	3	4
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.	ПТЭЭП	
2.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003 г.	ПТЭТЭ	
3.	Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Федеральный закон № 261-ФЗ	


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Старший государственный инспектор:

(подпись проверяющего, печать, Ф.И.О.)



Минченко А.А.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Булатов Андрей Геннадьевич директор Елховоозернской средней общеобразовательной школы
МО «Цильнинский район» Ульяновской области



«04» октября 2016 г.